

Prohlášení o shodě

podle zákona č. 90/2016 Sb. § 14 ve znění pozdějších změn a doplňků
a podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. § 3, ve znění pozdějších změn a doplňků

Výrobce: BETA Corporation, s.r.o.
Slavojova, 12800 Praha 2-Nusle, IČ: 24188948

Identifikační údaje o výrobku: F6 BETA-W

Popis a určení výrobku:

Hasicí přístroj je určen pro hašení tříd požárů A, B. Je pod stálým tlakem, vybaven manometrem a věšákem pro upevnění. Teplota použití v rozsahu od 0 do +60 stupňů Celsia. Tlak při +20 stupních Celsia 1,2 MPa.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení shody bylo provedeno podle NV č.173/1997 Sb.znění pozdějších změn a doplňků §3,odst.1až 6.

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

Zák. č.90/2016 Sb. – Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh ve znění pozdějších změn a doplňků

Zák. č.91/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

NV č. 173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších změn a doplňků

Zák. č.34/1996 Sb. – Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn a doplňků

ČSN EN 3-7+A1:2008 Přenosné hasicí přístroje část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-8 Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

APRAGAZ a.s.b.l., Chaussée de Vilvorde, 156, B-1120, Brussels, phone 32/2/2640360, V.A.T. BE 407.199.070 který vydal certifikát APRAGAZ-EN3-B13/1438 dne 11.12.2013. Certifikát byl vydán na základě Zprávy o přezkoušení EN 11251.

Údaje o notifikované osobě která provádí dohled:

APRAGAZ a.s.b.l., Chaussée de Vilvorde, 156, B-1120, Brussels, phone 32/2/2640360, V.A.T. BE 407.199.070

Údaje o osobě kontrolující zabezpečování jakosti výrobce:

TDS Brno - sekce řízení jakosti a certifikace, Certifikační orgán TDS CERT, U vlečky 29/5, 617 00 Brno

Potvrzení výrobce:

Výrobce BETA Corporation, s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Praze dne 9.7.2016



EU Prohlášení o shodě

podle nařízení vlády č.219/2016 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
(2014/68/EU Směrnice o hromadění právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh)

Výrobce: BETA Corporation, s.r.o.
Slavojova, 12800 Praha 2-Nusle, IČ: 24188948

Identifikační údaje o výrobku: F6 BETA-W

Popis a určení výrobku:

Hasicí přístroj je určen pro hašení tříd požárů A, B. Je pod stálým tlakem, vybaven manometrem a věšákem pro upevnění. Teplota použití v rozsahu od 0 do +60 stupňů Celsia. Tlak při +20 stupních Celsia 1,2 MPa.

Použitý postup při posouzení shody sestavy tlakových zařízení: B + C1

Popis tlakových zařízení tvořících sestavu a použitý postup posuzování shody:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Ventil hasicího přístroje | Modul H |
| 2. Nádoba hasicího přístroje | Modul B+C1 |
| 3. Hadice k hasicímu přístroji | Výkresová dokumentace |

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

NV č.219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších změn a doplňků

2014/68/EU Směrnice o hromadění právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

ČSN EN 3-7+A1:2008 Přenosné hasicí přístroje část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-8 Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

Certifikát ES přezkoušení typu:

I.T.I. – Integrovaná technická inspekce s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 02, Praha 4 - Braník, který vydal certifikát číslo 473/14/PED/B dne 10.2.2014. Platnost certifikátu je do 10.2.2024. Certifikát byl vydán na základě Zprávy o přezkoušení typu č.j. 33/14/7.6-PED.

Údaje o notifikované osobě která provádí dohled:

I.T.I. – Integrovaná technická inspekce s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 02, Praha 4 – Braník, notifikovaná osoba ES identifikační číslo 1735

Potvrzení výrobce:

Výrobce BETA Corporation, s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.219/2016 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků (2014/68/EU) a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu ES přezkoušení typu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Praze dne 9.7.2016

