



## Elektronický detektor plynu G1

Kompaktní přístroj s vestavěnou poplašnou sirénou, spustí poplach v případě detekce plynu. Reaguje na únik LPG, svítiplynu a zemního plynu. Je určen jako informativní varovné zařízení, nenahraňuje specializovaná detekční zařízení.

### Instalace:

Detektor zasuňte do zásuvky, tímto je připraven k použití. Detektor doporučujeme umístit na vhodné místo poblíž zařízení, u kterého může dojít k úniku plynu. Je třeba zajistit cirkulaci vzduchu okolo detektoru tak, aby detekce plynu byla co nejrychlejší.

### Použití:

Po zapojení detektoru do zásuvky se rozsvítí kontrolka POWER, detektor dvakrát krátce pípne a aktivuje se (bliká symbol „-“, na displeji). Po cca 2 minutách přejde detektor do pohotovostního stavu, tento stav indikuje symbol „0“ na displeji.

### Detekce plynu

Displej zobrazuje úroveň koncentrace plynu v měrných jednotkách (1-9).

- Pokud je úroveň koncentrace 0-2, je zobrazena zvýšená koncentrace na displeji
- Při koncentraci 3-5 kontrolka STATE svítí, zvýšenou koncentraci signalizuje siréna tónem „Pip – Pip“
- Při koncentraci 6-9 kontrolka STATE svítí, velmi zvýšenou koncentraci signalizuje siréna tónem „Pip Pip Pip –“
- Pokud je úroveň koncentrace vysoká, displej zobrazí znak „A“, kontrolka STATE i ALARM svítí stále a siréna vydává nepřetržitý kolísavý tón

### Technické údaje:

Detekce plynu	LPG, svítiplyn (koncentrace cca 0.1-0.5%) zemní plyn (koncentrace cca 0,1-0,3%)
Napájení:	230V, <4W
Akustický signál:	85dB
Provozní teplota:	-5 až +40 °C

### Záruka a servis:

Případnou reklamaci nevyřizujte prosím přes prodejnu, ale vždy zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. Reklamaci okamžitě vyřídíme. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste ale reklamovaný kus sami násilím rozebírali nebo nemáte k. Na toto zboží poskytujeme plnou záruku.

Adresa: **Hütermann - záruční a pozáruční servis**  
Úhlová 796, 148 00, Praha 4  
Tel. 24491 3311, Fax: 244 91 3232  
Internet: [www.hutermann.cz](http://www.hutermann.cz)

